

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 303... ngày 02/6/2021
	CHUYÊN
	Lãnh đạo CC.....
	Phòng.....
Sao.....	L.....

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/PH/2021

Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Phúc Hà

Địa chỉ: Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện Thoại: 0221.375.7295

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0900236537.

Đăng ký lần đầu ngày 25/03/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 24/10/2019.

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hưng Yên.

Cơ sở đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015

II. Thông tin về sản phẩm

- Tên sản phẩm: Ống và phụ kiện bằng nhựa High-density polyethylene (HDPE) sử dụng trong cấp nước .
- Thành phần: Hạt nhựa HDPE
- Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
 - Khả năng chống chịu các điều kiện thời tiết trong các ứng dụng lộ thiên
 - Khả năng chịu mài mòn cao
 - Trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển, thi công, với độ bền bỉ cao
 - Sản phẩm có độ dài tùy ý, ở cả dạng cây và dạng cuộn
 - Thân thiện với môi trường
 - Môi nối hàn nhiệt không gây rò rỉ
 - Khả năng chịu được nhiều loại hóa chất
 - Chi phí thấp (bao gồm chi phí ống, thi công, lắp đặt, bảo dưỡng, thay thế).
- Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì
 - Chất liệu bao bì: Bao bì là bao PE
 - Quy cách đóng gói:





- Ống nhựa được xếp lên giá với chiều dài 6 mét với khối lượng từ 500 – 1000kg.
- Phụ kiện khối lượng từ 300- 100kg được đóng gói trong bao bì PE.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Công ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Phúc Hà

Địa chỉ: Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện Thoại: 0221.375.7925

III. Mẫu nhãn hiệu sản phẩm:(đính kèm dự thảo nội dung mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm theo:


- Luật An toàn thực phẩm
- QCVN 12-1:2011/BYT về An toàn vệ sinh đối với bao bì nhựa tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ tự công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hung Yên, ngày 18 tháng 05 năm 2021



GIÁM ĐỐC
Phan Thị Hà



DỰ THẢO NỘI DUNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 03/2021CBTC-TBĐNPH

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Phúc Hà

Địa chỉ: Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Nhà máy sản xuất: Nhà Máy Nhựa Phúc Hà.

Địa chỉ: km 23+700 Quốc lộ 5, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0221.375.7925

Fax: 0221.375.7926

Website: www.dekko.com.vn

Email: info@phucha.com

CÔNG BỐ

Sản phẩm: **ỐNG VÀ PHỤ KIỆN BẰNG NHỰA POLYETHYLEN (HDPE) SỬ DỤNG TRONG CẤP NƯỚC**

Nhãn hiệu thương mại:



Xuất xứ: Sản phẩm của Công ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Phúc Hà

Địa chỉ: Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất tại: Nhà máy nhựa Phúc Hà

Địa chỉ: Km 23+700 Quốc lộ 5, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật/quy định an toàn thực phẩm: **QCVN 12-1:2011/BYT - Về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm**

Phương thức đánh giá sự phù hợp: tự công bố dựa trên phiếu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm

Chúng tôi xin cam kết thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Đại diện tổ chức, cá nhân



GIÁM ĐỐC

Phan Thị Hà

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Số/No: 433/21.../QC-PTN...HS

- Tên mẫu thử / Name of sample: Ống nhựa HDPE 100 (Φ63, PN8) nhãn hiệu DEKKO
- Ký hiệu mẫu / Sample No.: Thông tin mẻ/lô hàng: 01/2021
2021/0033/HS5
- Tình trạng mẫu/ Status of sample: 1 mẫu, còn nguyên niêm phong của Quacert số M4/20.22677
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 22/02/2021
- Nơi gửi mẫu/ Customer: Trung tâm Chứng nhận Phù hợp
- Đơn vị sản xuất/Production: Công ty TNHH Thiết bị Điện nước Phúc Hà
- Thời gian thử nghiệm/ Test duration: Từ ngày/ From: 22/02/2021 đến ngày/To: 04/03/2021
- Nơi thử nghiệm/Place of testing: Phòng TN Hóa Sinh- 37 Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

STT Item	Tên chỉ tiêu thử Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Pb *	µg/g	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOQ =2,5)
2	Cd *	µg/g	"	KPH (LOQ =2,5)
3	Hàm lượng kim loại nặng (60 °C/ 30 phút /acetic acid 4%)*	µg/ml	"	< 1,0
4	Lượng KMnO ₄ sử dụng (60 °C/ 30 phút /nước)*	µg/ml	"	9,08
5	Hàm lượng cặn khô (60 °C/ 30 phút /nước)*	µg/ml	"	KPH (LOQ =10,0)
6	Hàm lượng cặn khô (60 °C/ 30 phút /acetic acid 4%)*	µg/ml	"	KPH (LOQ =10,0)

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

28-04-2021

UBND PHƯỜNG DỊ SỬ
Số 8/46...Quyển...TP/SCT/SGT

Ghi chú: (*) là các chỉ tiêu đã được công nhận VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
KPH là không phát hiện.

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

Thử nghiệm viên
Analyst

Phòng Thử nghiệm Hóa sinh
Biochemical Testing Lab.

Giám đốc
Director


Lê Thị Dung


Lê Thị Việt Hồng


TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Dũng

PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC THẮNG

THE PUBLIC RECORDS
18 - DA 3001
THE PUBLIC RECORDS
18 - DA 3001



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

BẢN SAO

Số/No: A34/21 /QC-PTN HS

- Tên mẫu thử / Name of sample: Ống nhựa HDPE 80 (Φ32, PN10) nhãn hiệu DEKKO
Thông tin mẻ/lô hàng: 11/2020
- Ký hiệu mẫu / Sample No.: 2021/0032/HS5
- Tình trạng mẫu / Status of sample: 1 mẫu, còn nguyên niêm phong của Quacert số M3/20.22676
- Ngày nhận mẫu / Date of receiving: 22/02/2021
- Nơi gửi mẫu / Customer: Trung tâm Chứng nhận Phù hợp
- Đơn vị sản xuất / Production: Công ty TNHH Thiết bị Điện nước Phúc Hà
- Thời gian thử nghiệm / Test duration: Từ ngày / From: 22/02/2021 đến ngày / To: 04/03/2021
- Nơi thử nghiệm / Place of testing: Phòng TN Hóa Sinh- 37 Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

STT Item	Tên chỉ tiêu thử Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Pb *	µg/g	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOQ =2,5)
2	Cd *	µg/g	"	KPH (LOQ =2,5)
3	Hàm lượng kim loại nặng (60 °C/ 30 phút /acetic acid 4%)*	µg/ml	"	< 1,0
4	Lượng KMnO ₄ sử dụng (60 °C/ 30 phút /nước)*	µg/ml	"	3,24
5	Hàm lượng cặn khô (60 °C/ 30 phút /nước)*	µg/ml	"	KPH (LOQ =10,0)
6	Hàm lượng cặn khô (60 °C/ 30 phút /acetic acid 4%)*	µg/ml	"	KPH (LOQ =10,0)

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
28-04-2021
UBND PHƯỜNG DỊCH VŨ
Số... Quyển... Trắc... Trắc...

Ghi chú: (*) là các chỉ tiêu đã được công nhận VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
KPH là không phát hiện.

Hà nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

Thử nghiệm viên
Analyst

Phòng Thử nghiệm Hóa sinh
Biochemical Testing Lab.

Giám đốc
Director

Lê Thị Dung

Lê Thị Việt Hồng

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Số / No: 10.59/21./QC-PTN...

- Tên mẫu thử / Name of sample: Ống nhựa HDPE 80 (Φ32, PN10) nhãn hiệu DEKKO
Thông tin mẻ/lô hàng: 11/2020
- Ký hiệu mẫu / Sample No.: 2021/0067/HS5
- Tình trạng mẫu / Status of sample: 1 mẫu, còn nguyên niêm phong của Quacert số M3/20.22676
- Ngày nhận mẫu / Date of receiving: 04/05/2021
- Nơi gửi mẫu / Customer: Trung tâm Chứng nhận Phù hợp
- Đơn vị sản xuất / Production: Công ty TNHH Thiết bị Điện nước Phúc Hà
- Thời gian thử nghiệm / Test duration: Từ ngày / From: 04/05/2021 đến ngày / To: 07/05/2021
- Nơi thử nghiệm / Place of testing: Phòng TN Hóa Sinh- 37 Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

STT Item	Tên chỉ tiêu thử Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Hàm lượng cặn khô (25 °C/60 phút /n-heptan)*	µg/ml	QCVN 12-1:2011/BYT	< LOQ (LOQ =10,0)
2	Hàm lượng cặn khô (60 °C/30 phút /ethanol 20%)*	µg/ml	QCVN 12-1:2011/BYT	< LOQ (LOQ =10,0)

Ghi chú: (*) là các chỉ tiêu đã được công nhận VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
KPH là không phát hiện.

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
24-05-2021
UBND PHƯỜNG DI SỬ
Số... Quận... TP/SCT/SGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

Thử nghiệm viên
Analyst

Phòng Thử nghiệm Hóa sinh
Biochemical Testing Lab.

Giám đốc
Director

Đỗ Thị Hồng

VILAS 710

Thị Việt Hồng

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

PHÒNG Y HỌC VÀ PHÒNG THỬ NGHIỆM
VIỆN Y HỌC VÀ PHÒNG THỬ NGHIỆM
HỒ CHÍ MINH

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Dũng

PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC THẮNG

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Số / No.: 1060/21/QC-PTN.HS

- Tên mẫu thử / Name of sample: Ống nhựa HDPE 100 (Φ63, PN8) nhãn hiệu DEKKO
Thông tin mẻ/lô hàng: 01/2021
- Ký hiệu mẫu / Sample No.: 2021/0068/HS5
- Tình trạng mẫu / Status of sample: 1 mẫu, còn nguyên niêm phong của Quacert số M4/20.22677
- Ngày nhận mẫu / Date of receiving: 04/05/2021
- Nơi gửi mẫu / Customer: Trung tâm Chứng nhận Phù hợp
- Đơn vị sản xuất / Production: Công ty TNHH Thiết bị Điện nước Phúc Hà
- Thời gian thử nghiệm / Test duration: Từ ngày / From: 04/05/2021 đến ngày / To: 07/05/2021
- Nơi thử nghiệm / Place of testing: Phòng TN Hóa Sinh- 37 Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

STT Item	Tên chỉ tiêu thử Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Hàm lượng cặn khô (25 °C/60 phút /n-heptan)*	µg/ml	QCVN 12-1:2011/BYT	< LOQ (LOQ =10,0)
2	Hàm lượng cặn khô (60 °C/30 phút /ethanol 20%)*	µg/ml	QCVN 12-1:2011/BYT	< LOQ (LOQ =10,0)

Ghi chú: (*) là các chỉ tiêu đã được công nhận VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
KPH là không phát hiện.

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
24-05-2021
UBND PHƯỜNG DỊ SỬ
Số: 2/2021/UBND-CT
TP/SCT/SĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

Thử nghiệm viên
Analyst

Phòng Thử nghiệm Hóa sinh
Biochemical Testing Lab.

Giám đốc
Director



Đỗ Thị Hồng



Đỗ Thị Việt Hồng



PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC THẮNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Dũng

1950-20-8 S
 1950-20-8 S
 1950-20-8 S



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/PH/2021

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Phúc Hà

Địa chỉ: Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện Thoại: 0221.375.7295

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0900236537.

Đăng ký lần đầu ngày 25/03/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 24/10/2019.

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hưng Yên.

Cơ sở đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Ống và phụ kiện bằng nhựa High-density polyethylene (HDPE) sử dụng trong cấp nước .
2. Thành phần: Hạt nhựa HDPE
3. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
 - Khả năng chống chịu các điều kiện thời tiết trong các ứng dụng lộ thiên
 - Khả năng chịu mài mòn cao
 - Trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển, thi công, với độ bền bỉ cao
 - Sản phẩm có độ dài tùy ý, ở cả dạng cây và dạng cuộn
 - Thân thiện với môi trường
 - Mỗi nối hàn nhiệt không gây rò rỉ
 - Khả năng chịu được nhiều loại hóa chất
 - Chi phí thấp (bao gồm chi phí ống, thi công, lắp đặt, bảo dưỡng, thay thế).
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì
 - Chất liệu bao bì: Bao bì là bao PE
 - Quy cách đóng gói:



- Ống nhựa được xếp lên giá với chiều dài 6 mét với khối lượng từ 500 – 1000kg.
- Phụ kiện khối lượng từ 300- 100kg được đóng gói trong bao bì PE.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Công ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Phúc Hà
Địa chỉ: Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Điện Thoại: 0221.375.7925

III. Mẫu nhãn hiệu sản phẩm:(đính kèm dự thảo nội dung mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm theo:

- Luật An toàn thực phẩm
- QCVN 12-1:2011/BYT về An toàn vệ sinh đối với bao bì nhựa tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ tự công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 18 tháng 05 năm 2021



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Phan Thị Hà

23653
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC
PHÚC HÀ
H. VĂN LÂM - T. HƯNG YÊN

DỰ THẢO NỘI DUNG

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

ỐNG VÀ PHỤ KIỆN BẰNG NHỰA POLYETHYLEN (HDPE) THƯƠNG HIỆU DEKKO SỬ DỤNG TRONG CẤP NƯỚC

1. Thành phần: Hạt nhựa HDPE

2. Ngày sản xuất:

3. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm:

Tên cơ sở sản xuất sản phẩm: Công ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Phúc Hà

Địa chỉ: Thôn Chí Trung, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Điện Thoại: 0221.375.7295

4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:

- Khả năng chống chịu các điều kiện thời tiết trong các ứng dụng lộ thiên
- Khả năng chịu mài mòn cao
- Trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển, thi công, với độ bền bỉ cao
- Sản phẩm có độ dài tùy ý, ở cả dạng cây và dạng cuộn
- Thân thiện với môi trường
- Mọi nối hàn nhiệt không gây rò rỉ
- Khả năng chịu được nhiều loại hóa chất
- Chi phí thấp (bao gồm chi phí ống, thi công, lắp đặt, bảo dưỡng, thay thế).

5. Khối lượng: Từ 300- 100kg.



(Handwritten signature)